

Brandskydds besiktning

Kontroller	anmärkning	övrigt	
Nödutgång 5 funktion, fria	ok		
Nödutgång 7 funktion, fria	ok		
Nödutgångar belysning 5, kontroll	ok		
Nödutgångar belysning 7, kontroll	ok		
Garage Vasagatan 5 brännbart, brandsläckare, kontroll	ok		
Garage Vasagatan 7 brännbart, brandsläckare kontroll	ok,		
lägenhetsförråd 5, inget i gångar	ok		
lägenhetsförråd 7, inget i gångar	ok		
Trapphus 5 inget brännbart	ok, växt placering under trappa vintertid	palm på bottenvåning, ej brännbar	
kontroll brandvarnare trapphus plan 3	ok		
Trapphus 7 inget brännbart	ok		
kontroll brandvarnare trapphus plan 3	ok		
provkör brandventilation 5	ok		
provkör brandventilation 7	ok, plastblomma i fönster		
gemensamma förråd 5 endast, däck, utemöbler	ok		
gemensamma förråd 7 endast, däck, utemöbler	ok		
Branddörrar Vasagatan 5	ok		
Branddörrar Vasagatan 7	branddörr stängs inte mellan garage och cykelrum, behöver justeras		